

ALLEGATO "A"

Prativa VV.FF. n. 4003 : Sala Polivalente Spazio "Savioli"

Attività : Locali per pubblico spettacolo con capienza massima di 248 persone per Auditorium e Sala convegni e di 308 persone come locale multiuso di intrattenimento che rientra al n.ro 65 categoria C dell'all. I al D.P.R. 01.08.2011 n° 151

- 1) Limitare il numero di persone complessivamente presenti all'interno della struttura a seconda dell'utilizzo :
 - N. 248 unità in occasione di convegni ;
 - N. 308 unità come spazio polifunzionale ;
- 2) In occasione dell'utilizzo esclusivo per sala da ballo la capienza viene estesa alle 528 unità (1,20 persone x mq. di superficie – vedi allegato "B"), con l'obbligo della presenza di personale dei VV.FF. e n. 1 qualificato, senza apportare modifiche di nessun genere alle strutture, impianti ed arredi rispetto alla sala polivalente ;
- 3) Le vie di accesso e di esodo ed i relativi spazi esterni siano tenute costantemente sgombre e libere da qualsivoglia materiale o impedimento ;
- 4) Mantenere attuata la segnaletica di sicurezza in conformità a quanto previsto dal D.L.gs. 493/97 ;
- 5) Controllare la perfetta efficienza delle uscite di sicurezza e degli impianti di illuminazione di emergenza prima di ogni apertura al pubblico ;
- 6) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro gli incendi ;
- 7) Divieto di utilizzare o detenere gas combustibili e/o infiammabili ;
- 8) I locali indicati come "deposito" siano mantenuti sgombri da qualsivoglia materiale "combustibile" o "infiammabile" e mantenuti chiusi all'accesso del pubblico ;
- 9) Le installazioni elettriche devono essere sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla legge nei tempi ;
- 10) Non dovranno essere posti festoni od addobbi di materiale facilmente combustibile, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite e le lampade di emergenza ;
- 11) Non dovranno esserci cavi elettrici volanti od appoggiati sul pavimento ;
- 12) Il materiale di rivestimento e di arredo dovranno essere mantenuti in modo da rispettare costantemente le condizioni di posa in opera stabilite dagli estremi di omologazione ; in particolare dovranno essere immediatamente sostituiti gli elementi deteriorati o danneggiati nell'uso (sedie, tavoli ecc.) ;
- 13) Durante l'utilizzo della struttura , nelle diverse ipotesi dovrà essere effettuato un servizio di vigilanza continuo a mezzo di persone qualificate ed addestrate sui provvedimenti e comportamenti che devono essere tenuti in caso d'incendio ;
- 14) Non dovrà essere modificata in alcun modo la situazione del locale . Ove si intenda per il futuro utilizzare il locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio dovrà prodursi , per la preventiva approvazione da parte della Commissione Comunale di Vigilanza, la relativa documentazione tecnica che descriva compiutamente le caratteristiche dei luoghi così modificati, gli impianti, gli eventuali arredi e/o addobbi, le specifiche misure di sicurezza previste e quant'altro occorra per un'informazione completa ed obiettiva sullo specifico profilo della sicurezza ;
- 15) Che il locale sia in regola con le autorizzazioni comunali previste dall'art. 221 T.U. leggi sanitarie .
- 16) Che eventuali poltroncine/sedie vengano posizionate nel rispetto delle norme stabilite dal titolo III del DM 19/08/1996 .

[Handwritten signatures and initials]