

Committente: Amm.ne com.le di Pomarance

Prova penetrometrica n°:

2

Località: Pomarance

Data: 16,06,2005

Penetrometro dinamico Pagani da 63 N

GEOPROGETTI

Profondità	N° colpi
0,0 - 0,3	7
0,3 - 0,6	7
0,6 - 0,9	4
0,9 - 1,2	3
1,2 - 1,5	3
1,5 - 1,8	3
1,8 - 2,1	7
2,1 - 2,4	11
2,4 - 2,7	13
2,7 - 3,0	5
3,0 - 3,3	7
3,3 - 3,6	7
3,6 - 3,9	9
3,9 - 4,2	9
4,2 - 4,5	8
4,5 - 4,8	7
4,8 - 5,1	9
5,1 - 5,4	
5,4 - 5,7	
5,7 - 6,0	
6,0 - 6,3	
6,3 - 6,6	
6,6 - 6,9	
6,9 - 7,2	
7,2 - 7,5	
7,5 - 7,8	
7,8 - 8,1	
8,1 - 8,4	
8,4 - 8,7	
8,7 - 9,0	
9,0 - 9,3	
9,3 - 9,6	
9,6 - 9,9	
9,9 - 10,2	
10,2 - 10,5	
10,5 - 10,8	
10,8 - 11,1	
11,1 - 11,4	
11,4 - 11,7	
11,7 - 12,0	
12,0 - 12,3	
12,3 - 12,6	
12,6 - 12,9	
12,9 - 13,2	
13,2 - 13,5	
13,5 - 13,8	
13,8 - 14,1	
14,1 - 14,4	
14,4 - 14,7	
14,7 - 15,0	
15,0 - 15,3	

