

№ 116

GEOPROGETTI

Committente: Nanni

Prova penetrometrica n°: 1

Località: Serrazzano - Pomarance

Data: 11.01.2002

Penetrometro dinamico Pagani da 73 kg

Profondità	N° colpi
0,0—0,3	5
0,3—0,6	5
0,6—0,9	8
0,9—1,2	14
1,2—1,5	15
1,5—1,8	13
1,8—2,1	10
2,1—2,4	23
2,4—2,7	12
2,7—3,0	12
3,0—3,3	12
3,3—3,6	10
3,6—3,9	11
3,9—4,2	16
4,2—4,5	22
4,5—4,8	19
4,8—5,1	15
5,1—5,4	23
5,4—5,7	100
5,7—6,0	
6,0—6,3	
6,3—6,6	
6,6—6,9	
6,9—7,2	
7,2—7,5	
7,5—7,8	
7,8—8,1	
8,1—8,4	
8,4—8,7	
8,7—9,0	
9,0—9,3	
9,3—9,6	
9,6—9,9	
9,9—10,0	

