

### PROVA ...DPSH10

Strumento utilizzato...  
Prova eseguita in data  
Profondità prova  
Falda non rilevata

DPSH TG 63-200 PAGANI  
05/10/2012  
6,40 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Kg/cm <sup>2</sup> )	Res. dinamica (Kg/cm <sup>2</sup> )	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm <sup>2</sup> )	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm <sup>2</sup> )
0,20	4	0,855	35,08	41,04	1,75	2,05
0,40	9	0,851	78,57	92,35	3,93	4,62
0,60	23	0,747	176,30	236,01	8,81	11,80
0,80	16	0,793	130,25	164,18	6,51	8,21
1,00	15	0,790	109,42	138,55	5,47	6,93
1,20	8	0,836	61,79	73,89	3,09	3,69
1,40	12	0,833	92,31	110,84	4,62	5,54
1,60	9	0,830	68,96	83,13	3,45	4,16
1,80	12	0,826	91,59	110,84	4,58	5,54
2,00	21	0,723	127,54	176,36	6,38	8,82
2,20	25	0,720	151,19	209,96	7,56	10,50
2,40	16	0,767	103,08	134,37	5,15	6,72
2,60	11	0,814	75,22	92,38	3,76	4,62
2,80	9	0,811	61,33	75,58	3,07	3,78
3,00	9	0,809	56,04	69,29	2,80	3,46
3,20	14	0,756	81,49	107,79	4,07	5,39
3,40	13	0,753	75,41	100,09	3,77	5,00
3,60	13	0,751	75,16	100,09	3,76	5,00
3,80	9	0,798	55,33	69,29	2,77	3,46
4,00	11	0,796	62,24	78,19	3,11	3,91
4,20	16	0,744	84,58	113,72	4,23	5,69
4,40	14	0,741	73,78	99,51	3,69	4,98
4,60	14	0,739	73,56	99,51	3,68	4,98
4,80	17	0,737	89,07	120,83	4,45	6,04
5,00	19	0,735	92,18	125,41	4,61	6,27
5,20	21	0,683	94,67	138,61	4,73	6,93
5,40	23	0,681	103,39	151,82	5,17	7,59
5,60	28	0,679	125,52	184,82	6,28	9,24
5,80	19	0,727	91,21	125,41	4,56	6,27
6,00	19	0,725	84,92	117,06	4,25	5,85
6,20	21	0,674	87,17	129,38	4,36	6,47
6,40	50	0,572	176,21	308,06	8,81	15,40