

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA TABELLE VALORI DI RESISTENZA

DIN 1

- cantiere : Monteverdi 1B
- lavoro : Nuova centrale
- località : Monteverdi (PI)

- data prova : 27/03/2014
- quota inizio : piano campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- data emiss. : 28/03/2014

- note :

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta
0,00 - 0,20	4	42,0	1	0,60 - 0,80	12	115,7	2
0,20 - 0,40	1	10,5	1	0,80 - 1,00	39	376,1	2
0,40 - 0,60	4	38,6	2				

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA TABELLE VALORI DI RESISTENZA

DIN 2

- cantiere : Monteverdi 1B
- lavoro : Nuova centrale
- località : Monteverdi (PI)

- data prova : 27/03/2014
- quota inizio : piano campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- data emiss. : 28/03/2014

- note :

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta
0,00 - 0,20	10	105,1	1	0,80 - 1,00	5	48,2	2
0,20 - 0,40	12	126,1	1	1,00 - 1,20	8	77,1	2
0,40 - 0,60	6	57,9	2	1,20 - 1,40	31	298,9	2
0,60 - 0,80	3	28,9	2				

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA TABELLE VALORI DI RESISTENZA

DIN 3

- cantiere : Monteverdi 1B
- lavoro : Nuova centrale
- località : Monteverdi (PI)

- data prova : 27/03/2014
- quota inizio : piano campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- data emiss. : 28/03/2014

- note :

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta	Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm ²)	asta
0,00 - 0,20	2	21,0	1	0,60 - 0,80	5	48,2	2
0,20 - 0,40	2	21,0	1	0,80 - 1,00	12	115,7	2
0,40 - 0,60	4	38,6	2	1,00 - 1,20	10	96,4	2